



ООО «ЭНИГМА-С»

195265, Россия, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, оф.331
e-mail: spb@enigma-s.ru тел. +7 (812) 924-99-60

103073, Россия, г. Москва,
Пресненская наб., д. 12, оф.69
e-mail: msk@enigma-s.ru тел. +7 (900) 637-99-94

Исх. № 101 от 16.05.2025 г.

На № _____ от _____

Директору ГБОУ СОШ № 232

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Н. А. Прокофьевой

[касается приспособления школы для МГН]

Уважаемая Наталья Анатольевна!

В рамках заключенного Государственного контракта № 232-АО от 31.05.2024 г. между ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и ООО «Энигма-С», на выполнение работ по обследованию, архитектурному обмеру и разработке проектно-сметной документации на ремонт и приспособления для современного использования здания ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, сообщаем вам о том, что:

➤ школа №232 расположена в здании выявленного объекта культурного наследия «Гимназия Императорского Человеколюбивого общества» (приказ КГИОП от 20.02.2001 № 15). Предметами охраны объекта культурного наследия в том числе являются: историческое объёмно-планировочные решения в габаритах капитальных стен; исторические дверные проёмы – местоположение, габариты, конфигурация, заполнение исторических дверных проёмов, материал (дерево), конструкция, оформление. Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ изменения и нарушения предметов охраны не допустимы;

➤ согласно требованиям табл. 6.1 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», если унитаз расположен с левой/правой стороны, то площадь универсальной кабины должна быть не менее 1,7х2,2 м; для унитаза, расположенного по центру стены, требуемые размеры увеличиваются минимум до 2,2х2,3 м. Ширина проходов между рядами умывальников, писсуаров, кабин в блоках уборных, содержащих доступные кабины должна быть не менее 1,8 м (п.6.3.8 СП 59.13330.2020). В санузле должна быть площадка Ø 1,4 м для разворота человека на коляске (п.6.3.3 СП 59.13330.2020). Рядом с унитазом должно быть пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м. (п.6.3.3 СП 59.13330.2020);

➤ на первом этаже здания школы расположен всего один санузел для обучающихся, рассчитанный на четыре кабинки и для мальчиков, и для девочек, и имеющий небольшие габаритные размеры в плане: 2,03х6,33 м,

оснащение существующего санузла для маломобильных групп населения, без нарушения действующего законодательства (требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2022), а также требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 по размещению необходимого количества санитарных приборов в зависимости от количества обучающихся мальчиков и девочек, не представляется возможным.

Генеральный директор ООО «Энигма-С»



В.В. Соколов

Исп. Даутова Т. Д.
Тел/факс: +7(812) 924-99-60
Моб.тел: +7(953) 351-83-62
t.dautova@enigma-s.ru